葫芦岛市生态环境局同意设置
葫芦岛市绥中县辽宁刺参生物科技有限公司
排污口的决定书

文书号：葫环排审〔2026〕13号

辽宁刺参生物科技有限公司：

你（辽宁刺参生物科技有限公司）于2026年9月　日向我部门提出了葫芦岛市绥中县辽宁刺参生物科技有限公司排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意葫芦岛市绥中县辽宁刺参生物科技有限公司排污口设置决定如下：

<table>
<tr><td>入河排污口类型</td><td colspan="3">☑工矿企业入河排污口
☐工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
☐城镇污水处理厂入河排污口
☐其他参照上述管理的入河排污口_____</td></tr>
<tr><td>入河排污口名称</td><td colspan="3">葫芦岛市绥中县辽宁刺参生物科技有限公司排污口</td></tr>
<tr><td>入河排污口编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>设置类型</td><td colspan="3">☑新设　☐改设　☐扩大</td></tr>
<tr><td colspan="4">责任主体基本情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">责任主体名称：辽宁刺参生物科技有限公司</td></tr>
<tr><td>详细地址</td><td colspan="3">辽宁省葫芦岛市绥中县王宝镇平房村</td></tr>
<tr><td>生产地址</td><td colspan="3">辽宁省葫芦岛市绥中县王宝镇平房村</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">91211421MAK4PNKU9BQ</td></tr>
<tr><td>法定代表人及联系电话</td><td colspan="3">姓名：逄格江　　联系电话：15589851666</td></tr>
<tr><td>行业类别</td><td colspan="3">C1369 其他水产品加工</td></tr>
<tr><td>排污许可证或排污登记编号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">入河排污口
设置地点</td><td colspan="3">所在行政区域：辽宁省葫芦岛市绥中县王宝镇平房村</td></tr>
<tr><td colspan="3">排入水体名称：大陶河</td></tr>
<tr><td colspan="3">所在流域：辽河流域</td></tr>
<tr><td colspan="3">经度：东经120.130431°
纬度：北纬40.109033°</td></tr>
<tr><td>污水排放方式</td><td>☐连续
☑间歇</td><td rowspan="2">入河
方式</td><td rowspan="2">☐明渠　☑管道
☐泵站　☐涵闸
☐箱涵　☐其他：_____</td></tr>
<tr><td>是否共用</td><td>☐是
☑否</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">入河排污口截面信息</td><td colspan="5">☑圆形截面：d=0.4m，S=0.126m²</td></tr>
<tr><td colspan="5">□方形截面：L×B=　　m×　m，S=　　m²</td></tr>
<tr><td colspan="5">□其他形状截面：S=　　m²</td></tr>
<tr><td colspan="6">入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">污染物种类</td><td rowspan="2">排放浓度（mg/L）</td><td colspan="2">全年（年生产 100 天）</td><td colspan="2">特殊时段（无）</td></tr>
<tr><td>污水排放量（万 t/a）</td><td>污染物排放量（t/a）</td><td>污水日排放量（t/d）</td><td>污染物日排放量（t/d）</td></tr>
<tr><td colspan="6">入河排污口合计</td></tr>
<tr><td>COD</td><td>50</td><td rowspan="8">1.055</td><td>0.5275</td><td rowspan="8">105.5</td><td>0.0053</td></tr>
<tr><td>NH_3-N</td><td>8</td><td>0.0844</td><td>0.0008</td></tr>
<tr><td>TN</td><td>15</td><td>0.1583</td><td>0.0016</td></tr>
<tr><td>TP</td><td>0.5</td><td>0.0053</td><td>0.00005</td></tr>
<tr><td>动植物油</td><td>10</td><td>0.1055</td><td>0.0011</td></tr>
<tr><td>氯化物</td><td>400</td><td>4.22</td><td>0.0422</td></tr>
<tr><td>粪大肠菌群数（MPN/L）</td><td>4000</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="6">信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位、和监督电话等信息应以☑标识牌/☑二维码/□显示屏□_____等方式在入河排污口处信息公开。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体辽宁刺参生物科技有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：制定并落实突发环境事件应急预案，采用双回路供电，设置足够容量的废水存储设施，确保事故废水不外排。</td></tr>
<tr><td colspan="6">水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：加强入河排污计量及水质监测，按照 HJ 1387 规定对排污口开展自行监测，在监测采样点安装流量计，报送监测信息，加强污水处理设施、污水管网的管理和维护，确保稳定达标排放，如发现超标，应及时采取有效的环境减缓措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
无</td></tr>
<tr><td colspan="6">其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；
（二）责任主体应定期巡查维护排污通道、口门及附属设施等，发现他人借道排污等情形的，</td></tr>
</table>

应当立即向属地生态环境部门报告并留存证据，同时积极配合属地政府妥善解决排污口建设和使用引发的生态环境信访问题；

（三）落实入河排污口规范化建设相关要求，规范树立标识牌，在污水入河前规范设置监测采样点和检查井；

（四）该入河排污口设置位置、排放方式、排放量以及主要污染物种类等发生变化的，应重新办理入河排污口设置申请；

（五）该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应当自变更之日起三十日内，向审批部门申请办理决定书变更手续；

（六）葫芦岛市生态环境局东戴河新区分局应加强入河排污口日常监管，履行属地监管职责，请你单位在收到本决定书 7 日内将《论证报告》送至东戴河新区分局，并接受各级生态环境部门监督检查。

葫芦岛市生态环境局

2026 年 10 月 14 日